

Obec Pravenec
Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18
Tel.: 046 544 62 18, e-mail: www.pravenec.sk

Váš list číslo	
Naše číslo:	69/2026/792 (24/2026/SP)
Vybavuje	Ing. V. Richterová
Tel.	046/5446218
E-mail	richterova@nitrianskepravno.sk
Dátum	18.2.2026

Oznámenie o začatí konania o stavebnom zámere a upustení od ústneho pojednávania a miestnej obhliadky – VEREJNOU VYHLÁŠKOU

podľa § 51 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v spojení so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)

Dňa 11.2.2026 bola obci Pravenec, ako príslušnému stavebnému úradu (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), doručená žiadosť o vydanie stavebného „17238 – Pravenec – Potôčky – Zahustenie TS a rozšírenie NNK“ – novostavba, kód stavby: 2315 – prenosové a distribučné systavy elektrickej energie (ďalej len "stavba") na pozemkoch registra „C“ parc. č. 926 (v reg. E – KN parc. č. 926), 940/25, 940/23, 940/12, 949/1 (v reg. E – KN parc. č. 949/1), 950, 949/2, (v reg. E – KN parc. č. 949/1), 1950, 1946, 1951, 2874, 957/4 (v reg. E – KN parc. č. 957/2), 976/2 (v reg. E – KN parc. č. 976) katastrálne územie Pravenec, stavebníka: Stredoslovenská distribučná a. s., Pri rajčianske 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení spoločnosťou LMK real s r. o., Pravenec 351/A, 972 16 Pravenec, zastúpená spoločnosťou ELEKTRO – MLM, s. r. o., Stavbárov 12, 971 01 Prievidza.

ID stavby:	nebolo pridelené informačným systémom
Názov stavby:	17238 – Pravenec – Potôčky – Zahustenie TS a rozšírenie NNK
V členení:	SO 01 VN prípojka SO 02 Trafostanica SO 03 NN káblové rozvody SO 04 NN vzdušné vedenia SO 05 Optochránička
Miesto stavby:	Pravenec
Stavebné pozemky:	registra „C“ parc. č. 926 (v reg. E – KN parc. č. 926), 940/25, 940/23, 940/12, 949/1 (v reg. E – KN parc. č. 949/1), 950, 949/2, (v reg. E – KN parc. č. 949/1), 1950, 1946, 1951, 2874, 957/4 (v reg. E – KN parc. č. 957/2), 976/2 (v reg. E – KN parc. č. 976)
Katastrálne územie:	Pravenec
Identifikačný kód:	2315 – prenosové a distribučné systavy elektrickej energie (podľa vyhlášky č. 59/2025 Z. z.)

Typ stavby: Samostatná stavba
Charakter stavby: inžinierska stavba, novostavba, jednoduchá stavba, trvalá stavba
Účel stavby: prenosové a distribučné sústavy elektrickej energie

Popis stavby:

Stavebno technické riešenie stavby

Účel stavby: Účelom stavby je rozšíriť distribučnú sieť o novú distribučnú trafostanicu a istiacu skrine PRIS 10 2/9 č. 1, 2, 3, čím sa zabezpečí dodávka elektrickej energie pre 25 nových odberných miest.

Technické riešenie

SO 01- VN prípojka

Navrhované technické riešenie rieši montáž nového zvislého bezkomorového úsekového vypínača na existujúci priehradový stožiar vzdušného vedenia VN linky č. 293, jeho prepojenie so vzdušným vedením VN vodičom PAS 1x70. UV OTE 25/400-S+OP, SB, PR.ST so zabudovanými zvodňmi prepätia HDA 24 a ručným uzamykateľným pohonom. Pre uchytenie VN káblového vedenia sa použijú príchytky KOZ s príslušnými konzolami s rozstupom 1,5 na stožiar. DO výšky 2,5m nad úroveň upraveného terénu sa vedenie uloží do ocelevej chráničky a utesní sa tmelom proti zatekaniu vodou. Vo vnútri chráničky sa kábel uchyťí držiakom KPZ v rozstupe 1m. Pre nový UV je potrebné vybudovať novú kruhovú zem páskou FeZn 30/4 podľa výkresu 05 DSO 006. Nové uzemnenie je potrebné prepojiť s konštrukciou priehradového stožiara už existujúceho UV č. 39 Montáž nového káblového VN vedenia z priehradového stožiara linky č. 293 do novej trafostanice káblom 3xNA2X(F)2Y 1x150RM/25 12,7/22kV v chráničke OD 200 dĺžka trasy 315 metrov. Trasa vedenia prechádza nehnuteľnosťami v k.u. Pravenec parcely č. : KNC. 926, 925, 940/23, 940/12, 949/1, 950, 949/2, 1950 KNE: 926, 925, 949/1,

Realizácia VN prípojky riadeným pretlakom uviesť štartovacie a konečné jamy do pôvodného stavu. Pred realizáciou je potrebné mať vytýčené trasy iných správcov inžinierskych sietí a ich hĺbku.

Optochránička bude vťahovaná do spoločnej chráničky OD 200 s VN káblou prípojkou. Optické markre budú uložené na spoločnú trasu VN prípojky SO 01 a optochráničky SO 05 cez montážne jamy, v otvorenom výkope vo vozovke ktoré budú uvedené do pôvodného stavu v zmysle podmienok správcu komunikácie.

SO 02 — trafostanica

Montáž novej priebežnej kioskovej trafostanice Gräper, typ GKP-SIM, do 630kVA s VN rozvádzačom Siemens 8DJH 24 kV blue GIS RRT, s transformátorom TOHn 250kVA na parcele č. 1951 v k. ú. Pravenec.

NN rozvádzač dimenzovať do 1000 A so 7 vývodmi s In 400A. Osadiť hlavný istič s nastaviteľnou spúšťou do 630 A, nastavenou na hodnotu transformátora 250kVA s prevodom 22/0,4 kV podľa výkresovej časti č. 05 DSO 003. Popod trafostanicu bude zriadená uzemňovacia mrežová sústava výkresová časť č. 05 DSO 007. Po osadení trafostanice sa okolie trafostanice upraví dlažbou pre manipulačný priestor.

SO 03 — NN káblové rozvody

Z navrhovanej TS sa vyvedú dva nové zemné NN káble o priereze (N)AYY-J 4x240 mm². Káblový prepoj s existujúcou NN sieťou. Zapojenie realizovať v zmysle jedнопólovej schémy zapojenia nasledovne:

Montáž nového NN káblového vedenia z navrhovanej transformačnej stanice do novej rozpojovacej skrine VRISI č.d. 666 realizovať káblom (N)AYY-J 4x240mm² uloženým vo voľnom teréne v chráničke OD 110 dĺžky trasy 27 m prechádzajúcich v k.ú. Pravenec par. č. KNC 1951, 2874, a KNE 957/2, 976 Káblový rozvod bude smerovať k plánovaným odberným miestam. Celková trasa kábla bude cca 350 m. V trase sa osadia tri nové rozpojovacie skrine. Montáž nového NN káblového vedenia z navrhovanej transformačnej stanice do novej rozpojovacej skrine PRIS č. 1 - PRIS 10 DINI 2/9 realizovať káblom (N)AYY-J 4x240 mm² uloženým vo voľnom teréne v chráničke OD 110 dĺžky trasy 95 m prechádzajúcich v k.ú. Pravenec par. č. KNC 1951

Montáž nového NN káblového vedenia z novej rozpojovacej skrine PRIS č. 1 - PRIS 10 DINI 2/9 do novej rozpojovacej skrine PRIS č. 2 - PRIS 10 DINI 2/9 realizovať káblom (N)AYY-J 4x240 mm² uloženým vo voľnom teréne v chráničke OD 110 dĺžky trasy 115 m prechádzajúcich v k.ú. Pravenec par. č. KNC 1951

Montáž nového NN káblového vedenia z novej rozpojovacej skrine PRIS č. 2 - PRIS 10 DINI 2/9 do novej rozpojovacej skrine PRIS č. 3 - PRIS 10 DINI 2/9 realizovať káblom (N)AYY-J 4x240 mm² uloženým vo voľnom teréne v chráničke OD 110 dĺžky trasy 85 m prechádzajúcich v k.ú. Pravenec par. č. 1951

Montáž rozpojovacích skriíň:

PRIS č. 1- PRIS 10 DINI 2/9 na nehnuteľnosti v k.ú Pravenec parcela č. KNC 1951 , Re < 15 Q

PRIS č. 2 - PRIS 10 DINI 2/9 na nehnuteľnosti v k.ú Pravenec parcela č. KNC 1951 , Re < 15 Q

PRIS č. 3 - PRIS 10 DINI 2/9 na nehnuteľnosti v k.ú Pravenec parcela č. KNC 1951 , Re < 5 Q VRIS pri č.d.666: VRIS 1 K II P4 na nehnuteľnosti v k.ú Pravenec

SO 04 — NN vzdušné vedenia

Na existujúcom betónovom stĺpe nízkeho napätia č. bez označenia na parcele KNC 976/2 sa podľa situácie osadí nová rozpojovacia skriňa VRIS 1 pri č.d. 666.

SO 05 — Optochránička

Montáž optickej chráničky HDPE 40/33 od priehradového stožiaru linky č. 293 k navrhovanej transformačnej stanici uloženej vo voľnom teréne v spoločnej ryhe s VN káblom s dĺžkou trasy 315 m prechádzajúcich v k.ú. Pravenec par. č.: KNC: 926, 925, 940/23, 940/12, 949/1, 950, 949/2, 1950, KNE: 926, 925, 949/1

Montáž optickej chráničky HDPE 40/33 z navrhovanej transformačnej stanice k novej rozpojovacej skrini VRISI č.d. 666 uloženej vo voľnom teréne v spoločnej ryhe s dĺžkou trasy 27 m prechádzajúcich v k.ú. Pravenec par. č. KNC 1951, 2874, a KNE 957/2, 976

Montáž optickej chráničky HDPE 40/33 z navrhovanej transformačnej stanice do novej rozpojovacej skrine PRIS č. 1 - PRIS 10 DINI 2/9 uloženej vo voľnom teréne v spoločnej ryhe s NNk s dĺžkou trasy 115 m prechádzajúcich v k.ú. Pravenec par. č. KNC 1951

Montáž optickej chráničky HDPE 40/33 z novej rozpojovacej skrine PRIS č. 1 - PRIS 10 DINI 2/9 do novej rozpojovacej skrine PRIS č. 2 - PRIS 10 DINI 2/9 uloženej vo voľnom teréne s NNk v spoločnej ryhe s dĺžkou trasy 115 m prechádzajúcich v k.ú. Pravenec par. č. KNC 1951

Montáž optickej chráničky HDPE 40/33 z novej rozpojovacej skrine PRIS č. 2 - PRIS 10 DINI 2/9 do novej rozpojovacej skrine PRIS č. 3 - PRIS 10 DINI 2/9 uloženej vo voľnom teréne v spoločnej ryhe s NNk s dĺžkou trasy 85 m prechádzajúcich v k.ú. Pravenec par. č. 1951

V zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), uvedeným dňom bolo začaté konanie o stavebnom zámere.

Obec Pravenec, ako stavebný úrad, oznamuje začatie konania o stavebnom zámere verejnou vyhláškou dotknutým orgánom, dotknutým právnickým osobám a známym účastníkom konania, podľa § 51 ods. 1,2 a 3 zákona č. 25/2025 Stavebný zákon v spojení s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok, a keďže sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaného stavebného zámeru podľa § 53 ods. 2 zákona č. 25/2025 Stavebný zákon, **upúšťa od ústneho pojednávania a miestnej obhliadky.**

Účastníci konania môžu uplatniť svoje návrhy, pripomienky, námietky a práva a právom chránené záujmy najneskôr do **7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia**, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia môžu svoje stanoviská uplatniť aj dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby, inak sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v úradné dni na spoločnom obecnom úrade v Nitrianskom Pravne, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno:

Pondelok: 7.30 - 12.00, 12.30-15.00

Streda: 7.30 - 12.00, 12,30 16.00

Piatok 7.30 - 12.00, 12.30-14.00

Podľa § 17 ods. 1 a 3 správneho poriadku, ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať

Marián Kmeťko
starosta obce Pravenec

Poučenie:

Podľa § 52 ods. 4 zákona č. 25/2025 Stavebný zákon návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania musia obsahovať údaj o tom, kto ich podáva, akého konania sa týkajú a v čom vidí účastník konania porušenie alebo nezákonné obmedzenie jeho práv a právom chránených záujmov.

Podľa § 52 ods. 5 zákona č. 25/2025 Stavebný zákon správny orgán neprihliadne na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré sledujú iný cieľ ako ochranu práv a právom chránených záujmov účastníka konania, najmä poškodiť iného, získať neoprávnený prospech, dosiahnuť prietahy v konaní a obštrukcie alebo ktorých vyhovením by došlo k porušeniu všeobecne

záväzných právnych predpisov, k rozporu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie alebo so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie.

Podľa § 52 ods. 6 zákona č. 25/2025 Stavebný zákon Správny orgán neprihliadne ani na:

- a) opätovne uplatnené návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov, o ktorých už bolo právoplatne rozhodnuté v inom konaní, ktorého obsah je záväzný pre rozhodnutie; to neplatí, ak sa zásadne zmenili skutkové okolnosti alebo predmet rozhodovania,
- b) návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré nemajú vplyv na ich práva a právom chránené záujmy alebo na plnenie zákonných alebo uložených povinností,
- c) návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré sa priamo netýkajú predmetu rozhodovania,
- d) návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania podané po lehote,
- e) anonymné podania.

Podľa § 52 ods. 7 zákona č. 25/2025 Stavebný zákon, odvolací orgán v odvolacom konaní neprihliadne na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré účastníci konania neuplatnili k stavebnému zámeru alebo v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci mali a mohli byť uplatnené; to neplatí, ak sa preukáže, že ide o opomenutého účastníka konania

Oznámenie o začatí konania sa doručí (verejnou vyhláškou):

1. Stredoslovenská distribučná a. s., Pri rajčianske 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení spoločnosťou LMK real s r. o., Pravenec 351/A, 972 16 Pravenec, zastúpená spoločnosťou ELEKTRO – MLM, s. r. o., Stavbárov 12, 971 01 Prievidza
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava
3. Mária Humajová, 972 16 Poluvsie 103
4. Anna Gromová, Nábr. Sv. Cyrila 26/9, 971 01 Prievidza
5. Anna Uhrínová, 972 16 Poluvsie 160
6. Viliam Grom, 972 02 Opatovce nad Nitrou 464
7. Kaludia Jendrolová, Kukučínova 691/41, 019 01 Ilava
8. Ing. Marián Hraňo, Savinova 801/44, 972 13 Nitrianske Pravno
9. Antónia Gromová, Slobody 322/3, Turčianske Teplice
10. Ing. Mgr. Margita Gromová, Bielická 81/55, Partizánske
11. MUDr. Mária Humajová, 972 16 Poluvsie 103
12. Obec Pravenec, 972 16 Pravenec 208
13. Ľubomír Majzlan, 972 16 Pravenec 352
14. Ľubomír Rendek, 972 16 Pravenec 204
15. Eva Chládková, Dúbravská 17/11, 971 01 Prievidza
16. Igor Kmeť, 972 16, Pravenec 69

Na vedomie: Stredoslovenská distribučná a. s., Pri rajčianske 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení spoločnosťou LMK real s r. o., Pravenec 351/A, 972 16 Pravenec, zastúpená spoločnosťou ELEKTRO – MLM, s. r. o., Stavbárov 12, 971 01 Prievidza

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 51 ods. 3 zákona č. 25/2025 Stavebný zákon a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok, musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli obce Pravenec a súčasne na svojom webovom sídle. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca